

Розрахункова потреба у воді проектної житлової забудови визначена згідно чисельності населення – 312 чол. Норми водоспоживання прийняти згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В. 2.5-64:2012, ДБН В.2.5-74:2013р.

Проектом визначено 100% охоплення населення централізованим водопроводом. Система водопостачання об'єднана - госпитна та протипожежна, схема - однозональна, кільцева.

Розрахункова потреба у воді проектної житлової забудови наведена у табл. 2.8-1.

Таблиця 2.8-1

№ п/п	Водопостачання	Розрахунковий строк, м ³ /добу	
		Середньо добова	Макс. добова
1.	Води питної якості	<u>180,072</u>	<u>186,936</u>
		180	187
	- населення	72,072	78,936
	- протипожежні потреби	108	108
2.	Води технічної якості	<u>5,805</u>	<u>5,805</u>
		6,0	6,0
	Всього:	186	193
	Питоме водоспоживання л/чол., добу у.т.ч.	596	618
	Госпобутові витрати л/чол., добу	577	599

Джерелом водопостачання проектної забудови прийнята централізована система водопостачання с. Крюківщина (згідно з рішенням ГП населеного пункту). Загальна потужність водопроводу села визначена генеральним планом в об'ємі 23,5 тис. м³/макс. добу. У точках підключення до магістральних водопровідних мереж необхідно будівництво оглядових колодязів.